

DEK, 195-2024  
R101  
2024.01.08 (3)

Ciechanów, 2024.01...03

HKN.9024.1.18.2023

Wpłynęło

2024 -01- 08

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Stanowisko ds. kancelaryjny w Ciechanowie Sp. z o. o.

Nr. 136 ..... podpis.....

ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów

**DECYZJA Nr HK-2/2024**

E. Nowak  
2024.01.08

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

**dokonując oceny jakości wody** zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 18.12.2023 r. i 27.12.2023 r. z urządzeń i sieci wodociągu publicznego Ciechanów, Ujęcie Gostkowska, według sprawozdań z badań wody nr: HKL.9051-2-55/1341z,1342z,1343z/2023 z dnia 21.12.2023 r., 46/W/2023 z dnia 19.12.2023 r. oraz HKL.9051-2-55/1350z,1351z,1352z,1353z,1354z,1355z/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza  
przydatność do spożycia przez ludzi wody  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ciechanów, Ujęcie Gostkowska.**

**Uzasadnienie**

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu publicznego Ciechanów, Ujęcie Gostkowska na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 18.12.2023 r. z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-2-55/1341z,1342z,1343z/2023 z dnia 21.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przekroczenia poziomu zapachu, w 3 punktach monitoringowych /zgodności (obcy zapach, specyficzny - wartość  $\geq 1$ ):

- SIEĆ - Chruszczewo, ul. Chruszczewska 2 – sklep spożywczy – kran na zapleczu,
- SIEĆ – Kownaty Żądowe, ul. Ciechanowska 33 – sklep spożywczy – kran na zapleczu,
- SIEĆ – Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - Miejski Zespół Szkół Nr 1 – kran w kuchni.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie w trakcie postępowania administracyjnego, w ramach kontroli wewnętrznej wykonał badania jakości wody pod względem poziomu zapachu w 6 punktach zgodności ( 3 na stacji uzdatniania wody i 3 na sieci dystrybucyjnej) wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ciechanów, Ujęcie Gostkowska i przekazał wyniki potwierdzające prawidłowy poziom zapachu we wszystkich ww. punktach