



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Zamawiający:

Opinogóra Górna, 9 maja 2025 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOS.Z.271.8.2025

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00204403/01 pn. „Utworzenie 24 miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Opinogórze Górnej”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

W projekcie wskazano wyposażenie obiektu w gaśnice, natomiast brak ich w przedmiarze, czy należy je ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Gaśnic nie należy ujmować w wycenie oferty.

Pytanie 2:

W odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający wskazuje, że wykonanie podłóg jest w dziale 5 przedmiaru, natomiast w dziale 5 znajdują się tylko pozycje dotyczące warstw wykończeniowych w postaci płytek. W projekcie dział Elementy wykończeniowe - posadzki i podłogi wskazano, że należy wykonać skuć posadzkę zatem niezbędne jest przyjęcie do wyceny prac dotyczących wypoziomowania posadzki przed położeniem płytek. Czy zatem należy przyjąć powyższy zakres do wyceny?

Odpowiedź:

Wycenę należy powiększyć o wykonanie nowych posadzek zgodnie z projektem, tj. "styropian twardy podłogowy gr. 5cm, folia PE, szlichta cementowa gr. 5 cm, warstwa wykończeniowa z płytek gresowych (30x30cm) ułożona na zaprawie klejowej".

Z up. Kierownika Zamawiającego