

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 22 kwietnia 2026 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.042.2.2026

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.04.2026 r. pod numerem 2026/S 067-235846 pn. „Magazyny energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Pytanie 2:

Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą nr 1 swz płatność będzie realizowana jednorazowo po dokonaniu odbioru końcowego. Nie przewiduje się również odbiorów częściowych.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych producentów dla falowników oraz magazynów energii?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu wydanego przez producenta

baterii lub falownika potwierdzający kompatybilność zaproponowanych modeli baterii i falownika.

Pytanie 4:

Proszę Zamawiającego o podanie lokalizacji dla których magazyn energii musi być zlokalizowany na zewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy o lokalizacjach dla których magazyn energii musi być zlokalizowany na zewnątrz. Na wykonawcy podczas projektowania ciąży obowiązek weryfikacji, czy w danej lokalizacji jest konieczność lokalizacji magazynów na zewnątrz.

Pytanie 5:

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie pojemności magazynów energii o wartości maksymalnej nie większej niż 200% mocy instalacji PV.

Odpowiedź:

Zapisy swz pozostają bez zmian.

Pytanie 6:

Proszę Zamawiającego o wskazanie po czyjej stronie leży koszt wydzielenia obwodów zasilania awaryjnego w budynkach.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU wykonawca ma wyprowadzić zasilanie awaryjne z magazynu, ale modyfikacje instalacji w budynkach (np. rozdzielenie obwodów gwarantowanych od niegwarantowanych) są poza zakresem przedsięwzięcia.

Z up. Kierownika Zamawiającego